



DANE POŻAROWE BUDYNKU

1. POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUD. – 6 044,96 m²
2. WYSOKOŚĆ BUDYNKU – 16,37 M (ŚREDNIOWYSOKI)
3. LICZBA KONDYGNACJI – 4 NADZIEMNE, W CZĘŚCI PIWNICE
4. SUBSTANCJE PALNE NIEBEZP. POŻAROWO – NIE WYSTĘPUJĄ
5. GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO POM. PM < 500 MJ/M²
6. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI – ZLI, W CZĘŚCI PM
8. ZAGROŻENIE WYBUCHEM NIE WYSTĘPUJE
9. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU – „B”
10. STREFY POŻAROWE: ZLI – S1, S2; PM – S01, S02, S3 – S9
11. URZĄDZENIA POŻAROWE – WG OZNACZEN I OPISU P. 5 STR. 22-27
12. KIERUNKI EWAKUACJI, KLATKI EWAKUACYJNE – WG OZNACZEŃ

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- DROGI EWAKUACYJNE
- GAŚNICA
- HYDRAUNT WEWNĘTRZNY SZ 2MM
- RĘCZNY OSTRZEBIACZ POŻAROWY
- DRZWI POŻ. 30 LUB 60 MIN
- ŚCIANY ODDZIELEN POŻAROWYCH REI 120
- ŚCIANY WYDZIELEŃ POŻAROWYCH REI 60
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE miejsca nie posiadające odporności EI 30

RZUT DACHU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO sporządzona w oparciu o projekt budowlany – wykonawczy nadbudowy i rozbudowy budynku Filharmonii Opolskiej z maja 2008 r., oraz projekt zmianowy z marca 2012 r. Pracowni Projektowej ARCH-STUDIO w Opole, ul. Kołłątaja 11, autor: arch. Marja Godda-Kuchorz

| | | | |
|---|-------------|---|------------|
| OPIS | DATA | OPIS | DATA |
| PRACOWNIA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓDRAZKOWYCH DZIAŁY 45-778 OPOLIE UL. SŁOBIENIEGO 3/8 | LIPIEC 2012 | INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w trybie 5 i 6 art. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa w życiu ludzi, zwierząt i rzeczy w obiektach固定的 (Dz. Urz. nr 107, poz. 77/10) | 7 |
| OPISOWANNA | LEPIEC 2012 | BUDOWA I NADBUDOWA OPAKOWANIA | OPIS |
| OPISOWANNA | LEPIEC 2012 | OPISOWANNA | OPISOWANNA |