



DANE POŻAROWE BUDYNKU

1. POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUD. – 6 044,96 m²
2. WYSOKOŚĆ BUDYNKU – 16,37 M (ŚREDNIOWYSOKI)
3. LICZBA KONDYGNACJI – 4 NADZIEMNE, W CZĘŚCI PIWNICE
4. SUBSTANCJE PALNE NIEBEZP. POŻAROWO – NIE WYSTĘPUJĄ
5. GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIEWSIEGO POM. PM < 500 MJ/M²
6. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI – ZLI, W CZĘŚCI PM
7. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI – ZLI, W CZĘŚCI PM
8. ZAGROŻENIE WYBUCHEM NIE WYSTĘPUJE
9. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU – „B”
10. STREFY POŻAROWE: ZLI – S1, S2; PM – S01, S02, S3 – S9
11. URZĄDZENIA POŻAROWE – WG OZNACZEN I OPISU P. 5 STR. 22-27
12. KIERUNKI EWAKUACJI, KLATKI EWAKUACYJNE – WG OZNACZEN

OZNACZENIA NA RYSUNKU

DROGI EWAKUACYJNE
 GAŚNICA
 HYDRANT WEWNĘTRZNY 25 MM
 RĘCZNY OSTRZEŻACZ POŻAROWY
 DRZWI POŻ. 30 LUB 60 MM
 ŚCIANY ODDZIELEN POŻAROWYCH REI 120
 ŚCIANY WYDZIELEŃ POŻAROWYCH REI 60
 ŚCIANY WEWNĘTRZNE miejsca nie posiadające odporności EI 30

BILANS POWIERZCHNI			
Nr Pom.	Nazwa Powierzchni	ROZDZIAŁ POW. (m ²)	POM. (m ²)
POWIERZCHNIA NETTO			
4/01	Korytarz	wyk. cer.	40,90 40,90
4/02	Korytarz	wyk. PCV	8,29 8,29
4/03	Garderoba	wyk. PCV	23,34 23,34
4/04	Izolatnia	plyt. cer.	4,7 4,7
4/05	Garderoba	wyk. PCV	23,3 23,3
4/06	Izolatnia	plyt. cer.	5,31 5,31
4/07	Korytarz	wyk. cer.	49,6 49,6
4/08	Imperium	wyk. PCV	18,69 18,69
4/09	Przedsiobek WC	plyt. cer.	2,29 2,29
4/10	WC	plyt. cer.	9,95 9,95
4/11	Form. gospodarcze	plyt. cer.	21,6 21,6
4/12	Przedsiobek WC	plyt. cer.	4,37 4,37
4/13	WC mekkie	plyt. cer.	8,63 8,63
4/14	Antek kuchenny	plyt. cer.	5,3 5,3
4/15	Izolatnia	plyt. cer.	4,79 4,79
4/16	Garderoba	wyk. PCV	19,14 19,14
4/17	Garderoba	wyk. PCV	20,75 20,75
4/18	Izolatnia	plyt. cer.	4,58 4,58
4/19	Izolatnia	plyt. cer.	4,29 4,29
4/20	Garderoba	wyk. PCV	25,34 25,34
4/21	Garderoba	plyt. cer.	4,8 4,8
4/22	Garderoba	wyk. PCV	19 19
4/23	Garderoba	wyk. PCV	14,94 14,94
4/24	Garderoba	plyt. cer.	4,66 4,66
4/25	Izolatnia	plyt. cer.	5,98 5,98
4/26	Garderoba	wyk. PCV	18,53 18,53
4/27	Korytarz	plyt. cer.	20,30 20,30
4/28	Koliba szkolna	plyt. cer.	18,80 18,80
4/29	Korytarz	wyk. PCV	122,07 122,07
4/30	Garderoba	wyk. PCV	24,59 24,59
4/31	Garderoba (Korytarz)	wyk. PCV	18,97 18,97
4/32	2-tyc. GI (Korytarz)	wyk. PCV	30,03 30,03
4/33	Kasyno	wyk. PCV	7,06 7,06
4/34	Pokój burowy	plyt. cer.	12,72 12,72
4/35	WC Inwalid	plyt. cer.	3,76 3,76
4/37	Pokój burowy	wyk. PCV	19,25 19,25
4/38	Sekretariat	wyk. PCV	40,59 40,59
4/39	Pokój dyrektora	wyk. PCV	27,55 27,55
4/40	Pokój Dyrektora	wyk. PCV	40,59 40,59
4/41	Garderoba	wyk. PCV	8 8
4/42	Garderoba	plyt. cer.	3,91 3,91
4/43	Sala konferencyjna	wyk. PCV	54,32 54,32
4/44	Pokój burowy	wyk. PCV	18,8 18,8
4/45	Pokój burowy	wyk. PCV	15,83 15,83
4/46	Pokój burowy	wyk. PCV	15,69 15,69
4/47	Pokój burowy	wyk. PCV	15,83 15,83
4/48	Pokój burowy	wyk. PCV	18,13 18,13
4/49	Koliba szkolna - plk. kondensat	35,28 35,28	
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 924,92 924,92			
OGÓLNA SUMA POWIERZCHNI 924,92 924,92			
KIBATURA -			

RZUT II PIĘTRA

INSTRUKCJA BEZPIECZYSTWA POŻAROWEGO
 opracowana przez Wydział Ochrony Płomienia
 budowlanego Wydziału Ochrony Płomienia i Rozbudowy
 Budynków Filharmonii Opolskiej z dnia 2008 r.,
 oraz projekt zmieniany z marca 2012 r.,
 Pracowni Projektowej ARCH-STUDIO
 Opole, ul. Kolejowa 11, autor: arch. Maria Gojda-Kuchorz

OPIS	WYKONAWCA	DATA	WERSJA
PRACOWNIA ZARZĄDZAJĄCA PRZEDSIĘWZIENIEM "DELTIX" 45-709 OPOLSKIE UL. SŁOBIEŃSKIEGO 3/8	BIURO WYKONAWCZE ARCH-STUDIO 45-709 OPOLSKIE UL. KOLEJOWA 11	LIPIEC 2012	01
OPIS	OPIS	OPIS	OPIS
4/100	4/100	4/100	4/100