



Legenda:

- Instalacja freonowa
- ciecz: Ø9,52
- gaz: Ø15,88
- sk Ø32
- Przewód odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych

AKI•projekt		MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ	
45-710 Opole ul. Prószkowska 9/28		tel/fax. (77) 454 62 77 kom. 502 529 808 e-mail: biuro@aki-projekt.pl	
INWESTYCJA/OBIĘKT		ADRES	
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu		ul. Krakowska 24	
Modernizacja układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej		45-075 Opole	
oraz wykonanie układu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji			
NAZWA RYSUNKU		Rzut dachu	
FAZA PROJEKTU		BRANŻA	
Projekt wykonawczy		Instalacje sanitarne	
PROJEKT		SKALA	
mgr inż. Marcin Świątkiewicz		1:100	
SPRAWDZENIE		NR RYS.	
mgr inż. Elżbieta Świątkiewicz		IS 6	
DATA		12.2016	
NR UPR.		PODPIS	
OPL/0313/P005/07		267/76/0p	