

Opole, dnia 07.06.2018 r.

Sygnatura postępowania: PN/01/2018

**Do:
Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **nieprzekraczającej** kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, pn.: *Modernizacja układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej oraz wykonanie układu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera.*

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania.

Pytanie 1

Nowo projektowana rozdzielnia RKW ma być podtynkowo czy natynkowa oraz jakie ma być IP?

Odpowiedź

Rozdzielnia RKW ma być natynkowa IP 30.

Pytanie 2

Proszę o podanie amperaży styczników 1KM i 2KM oraz napięcie zasilania cewek tych styczników?

Odpowiedź

40A.

Pytanie 3

Czy sterowanie ma być na drzwiach rozdzielni zasilającej RKW czy ma być przewidziana dodatkowa obudowa w innym miejscu?

Odpowiedź

Sterowanie ma być na drzwiach rozdzielnic (zapis na schemacie opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”).

Pytanie 4

Proszę o proszę o podanie modelu oraz producenta urządzeń układu sterowania: 1KM, 2KM, 1KA, 2KA, 1S, 2S, 1X.

Odpowiedź

Zamawiający nie wskazuje modelu ani producenta urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zgodnego z parametrami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie 5

Jakie są wymagane wymiary rozdzielni RKW?

Odpowiedź

Zamawiający nie podaje wymiaru rozdzielni, ponieważ wskazywało by to na konkretnego producenta. Wymiary rozdzielnic w zależności od producenta są różne. Zamawiający proponuje po wybraniu

producenta dobrać rozdzielnicę tak, żeby zabudować wszystkie urządzenia oraz zostawić 30% zapasu na rozbudowę.

Zgodnie z pkt. 12.7 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Uwzględnienie powyższych informacji w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, w związku z powyższym dotychczasowy **termin składania ofert** pozostaje ten sam, tj.: **do dnia 12.06.2018 r. do godziny 10:00**, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, III piętro, pok. 438 - sekretariat.

ZASTĘPCA DYREKTORA


Agnieszka Szerner