



## PRZEKRÓJ C-C

### DANE POŻAROWE BUDYNKU

1. POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUD. – 6 044,96 m<sup>2</sup>
2. WYSOKOŚĆ BUDYNKU – 16,37 M (ŚREDNIOWYSOKI)
3. LICZBA KONDYGNACJI – 4 NADZIEMNE, W CZĘŚCI PIWNICE
4. SUBSTANCJE PALNE NIEBEZP. POŻAROWO – NIE WYSTĘPUJĄ
5. GĘSTOŚĆ OBciążENIA OGNIOWEGO POM. PM < 500 MJ/M<sup>2</sup>
6. KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI – ZL1, W CZĘŚCI PM
7. ZAGROŻENIE WYBUCHEM NIE WYSTĘPUJE
8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU – „B”
9. STREFY POŻAROWE: ZL1 – S1, S2; PM – S01, S02, S3 – S9
10. URZĄDZENIA POŻAROWE – WG OZNACZEŃ I OPISU P. 5 STR. 22–27
11. KIERUNKI EWAKUACJI, KLATKI EWAKUACYJNE – WG OZNACZEŃ

**INSTRUKCJA BEZPIECZYSTWA POŻAROWEGO**  
sporządzona w oparciu o projekt  
budowlany-wykonawczy nadbudowy i rozbudowy  
budynku Filmomoni i Opodółki z dnia 2008 r.,  
oraz projekt zmieniły z marca 2012 r.,  
Pracowni Projektowej ARCH-STUDIO  
Opole, ul. Koltwicka 11, autor: arch. Maria Gajda-Kucharcz

PRACOWNIA ZABEZPIECZEŃ PRZEMOŚLANSKICH DZIELIX 46-700 OPOLE UL. ŚCIEBIEŃNEGO 318		INSTRUKCJA BEZPIECZYSTWA POŻAROWEGO w trybie 8 i 9 art. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i zdrowia w budynkach Wydział Budownictwa Dla Rz. w Opole, pocz. 179		PROJEKT		MIEJSCE PROJEKTU	
DATA OPROJEKTOWANIA	LIPIEC 2012	BUDOWNE I LUBRANIE OPISU BUDOWY KLATKI OPIDLE I KORYTARZA S4					
AUTOR	INSTRUKCJA, WYKONAWCA DR inż. M. ADAMCZAK		MIEJSCE PROJEKTU		8		